

# Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: [podatelna@meuslany.cz](mailto:podatelna@meuslany.cz)

číslo jednací došlého dokumentu:	55921/2017/OŽP	číslo jednací: číslo spisu:	<b>MUSLANY/55921/2017/OŽP 744/2018/OŽP</b>
vyřizuje:	Bc. Monika Nováková	e-mail:	<a href="mailto:monika.novakova@meuslany.cz">monika.novakova@meuslany.cz</a>
telefon:	312 511 209	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 29.10.2018

## Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žadatelů

**Obci Řisuty**  
**č.p.84, 273 78 Řisuty**  
**IČ: 00234851**

**zastoupenému**

**NOZA s.r.o.**  
**Huťská 229, 272 01 Kladno**  
**IČ: 24767417**

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla

### „Řisuty – infrastruktura a sítě Z2“

na pozemcích dle KN p.č.4,  
13/1,13/6,13/7,13/10,33/1,33/4,33/5,33/6,33/7,33/10,1474/6,1477/1,1477/3,1477/4,1477/6,1989, v k.ú.  
Řisuty, obci Řisuty, kraji Středočeském, HGR - Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-072, vodní tok

Červený potok.

**Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:**

**SO Splašková kanalizace:**

**Celková délka kanalizační sítě 215,61 m**

Druh stokové sítě	gravitační, tlaková
Celková délka stok gravitační	135,89 m
Celková délka stok tlaková	79,72 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 63x5,8
Největší jmenovitá světlost stoky	PE DN 250

**Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Název kanalizačního systému	Splašková kanalizace Řisuty – lokalita Z2
Povolovaná vodní díla	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Účel užívání povolené stavby vodního díla:	odvádění splaškových vod z nemovitostí

**Popis stavby:**

V rámci novostavby sítí dojde ke stavbě stok splaškové kanalizace jak gravitačního, tak tlakového charakteru.

Gravitační stoky budou provedeny z kameninového potrubí DN 250. Potrubí bude kladeno do otevřeného výkopu na betonové sedlo a opatřeno pískovým obsypem 300 mm nad vrchol trouby, zbytek výkopu bude po vrstvách zasypán a hutněn. Vstupní šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů o průměru 1000 mm, zakončeny přechodovou deskou a litinovými poklopy pro zatížení D400.

Tlaková stoka bude provedena z plastového potrubí PE 100 DN 63x5,8.

**Umístění stavby dle systému S-JTSK:**

Kanalizace - splašková		začátek		konec		délka (m)
stoka	materiál	X:	Y:	X:	Y:	
S1	DN 250	1024754,4989	770433,9690	1024838,7833	770428,8019	92,39
S2	DN 250	1024754,4989	770433,9690	1024750,4481	770389,9177	43,50
S3	PE 100 DN 63x5,8	1024754,4989	770433,9690	1024747,7966	770355,268	79,72
<b>Celkem</b>						<b>215,61</b>

**SO Čerpací stanice odpadních vod**

Celkový počet povolovaných ČSOV	1 ks
Typ ČSOV	ŽB prefabrikát modul o Ø 2,5 m

**Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Název kanalizačního systému	Splašková kanalizace Řisuty – lokalita Z2
Povolovaná vodní díla	ČSOV
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy oddílná  
Účel užívání povolené stavby vodního díla: oddělení splaškových vod z nemovitostí

**Popis stavby:**

Čerpací šachta Š1 bude mít v průměru 2,5 m, bude osazena dvěma čerpadly kalové vody a zakryta litinovými poklopy pro zatížení D400.

**Umístění stavby dle systému S-JTSK:**

	X:	Y:
<b>CSOV Š1</b>	1024754,4989	770433,9690

**SO Vodovod**

Druh vodovodního řadu zásobovací  
Celková délka řadu **266,88 m**  
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 100 mm  
Největší jmenovitá světlost řadu 160 mm

**Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Název vodovodu Vodovod Řisuty – lokalita Z2  
Povolovaná vodní díla vodovodní řady zásobovací  
Příslušnost k systému vodovodu místní  
Účel užití vody: zásobování obyvatelstva

**Popis stavby:**

Účelem stavby je rozšíření vodovodní sítě v obci Řisuty na lokalitě Z2 určené pro bydlení. Předmětem stavebního objektu jsou dva vodovodní řady v dimenzi PE-100 DN 110x10,0 a PE 100DN 160x14,6. Na jednotlivých řadech jsou navrženy podzemní hydranty, které budou plnit funkci vzdušníku, resp. kalníku.

**Umístění stavby dle systému S-JTSK:**

Vodovod		začátek		konec		délka (m)
řad	materiál	X:	Y:	X:	Y:	
<b>V1</b>	PE 100 DN 110x10,0					<b>185,95</b>
	PE 100 DN 160x14,6	1024856,0430	770388,3460	1024750,4961	770362,1599	<b>32,23</b>
<b>V2</b>	PE 100 DN 90x 8,2	1024864,4041	770419,4725	1024877,2403	770466,4502	<b>48,70</b>
<b>Celkem</b>						<b>266,88</b>

Zemní práce budou probíhat otevřeným výkopem, nebo pomocí bezvýkopové technologie. Další podrobnosti dle schválené projektové dokumentace.

## II. stanovuje

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, osobou způsobilou k provádění staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele k provádění stavební činnosti bude vodoprávnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
5. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilými osobami.
6. Nakládání s odpady a přebytečným materiálem bude po dobu výstavby prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č. 592/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
11. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Městským úřadem Slaný, Stavebním úřadem, pod č.j. MUSLANY/742317/2017/SÚ ze dne 19.9.2017.
12. Stavba vodního díla bude dokončena do **31.12.2018**.
13. **Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení**, které jsou uvedeny v těchto vyjádřeních a stanoviscích a které jsou nedílnou součástí žádosti o stavební povolení:
  - **Středočeské vodárny a.s. – č.j.P17710024496 ze dne 30.11.2017**
  - **AÚ AV ČR Praha – č.j. ARUP-12086/2017 ze dne 8.11.2017, ARUP-9668/2018 ze dne 13.9.2018**
  - **Policie ČR, DI Kladno – č.j. KRPS-344198-1/ČJ-2017-010306-MB ze dne 1.12.2017**
  - **ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0100828640 ze dne 1.11.2017**
  - **CETIN, a.s. – č.j. 757705/17 ze dne 1.11.2017**
  - **KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 62042/2017 ze dne 13.11.2017**
  - **MěÚ Slaný, ODSH – č.j.49303/2017/ODSH ze dne 27.11.2017**
  - **NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. – č.j. 120170050 ze dne 16.11.2017**
  - **KSÚS Středočeského kraje – č.j.7641/17/KSUS/KLT/KUC ze dne 22.11.2017**
  - **HZS Středočeského kraje – č.j. PCNP-1605-2/2017/PD ze dne 29.11.2017**
  - **MěÚ Slaný,OŽP– č.j.49301/2017/OŽP ze dne 13.11.2017**
  - **Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS – č.j. bez č.j. ze dne 20.11.2017**
14. Během stavby bude **zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem** a to jak pro pěší tak pro motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů
15. při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu jejich majitele
16. investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek

**17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu**

**18. S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo:**

- doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem
- zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí
- dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
- doklad o zkoušce identifikačního vodiče
- doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
- doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
- stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu
- situační zákres umístění hydrantů a protokoly o jejich přezkoušení
- místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve smyslu Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.
- doklad o provedené těsnostní zkoušce kanalizací, ČSOV
- doklad o elektrovevizi a funkčnosti ČSOV
- doklad o čistotě/průchodnosti kanal. potrubí
- doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (průběžná evidence odpadů)
- doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- doklad o zajištění záchranného archeol. průzkumu.
- doklad o zajištění oprávněného provozovatele vodovodu a kanalizace
- souhlas majitelů dotčených pozemků s kolaudací
- protokol o ukončení prací v tělese komunikace a souhlas s kolaudací
- kanalizační řád (dodatek) včetně stanoviska Povodí Vltavy

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

1. Obec Řisuty, č.p.84, 273 78 Řisuty, zastoupená NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno

**Odůvodnění**

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 18.12.2017 žádost Obce Řisuty, č.p.84, 273 78 Řisuty, IČ: 00234851, zastoupené NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, o stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádost o stavební povolení vodního „**Řisuty – infrastruktura a sítě Z2**“ na pozemcích dle KN p.č.4, 13/1,13/6,13/7,13/10,33/1,33/4,33/5,33/6,33/7,33/10,1474/6,1477/1,1477/3,1477/4,1477/6,1989, v k.ú. Řisuty, obci Řisuty, kraji Středočeském, HGR - Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-072, vodní tok Červený potok.

Řízení bylo z důvodu nedostatků žádosti přerušeno usnesením č.j.2503/2018/OŽP ze dne 15.1.2018 společně s výzvou k odstranění vad žádosti, termín k odstranění nedostatků žádosti byl prodloužen usnesením č.j. 17541/2018/OŽP ze dne 14.6.2018. Ve stanovené lhůtě byly nedostatky žádosti odstraněny.

Žádost byla doložena všemi potřebnými doklady:

- závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů platnými pro stavební povolení:
  - Středočeské vodárny a.s. – č.j.P17710024496 ze dne 30.11.2017
  - AÚ AV ČR Praha – č.j. ARUP-12086/2017 ze dne 8.11.2017, ARUP-9668/2018 ze dne 13.9.2018

- Policie ČR, DI Kladno – č.j. KRPS-344198-1/ČJ-2017-010306-MB ze dne 1.12.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0100828640 ze dne 1.11.2017
- CETIN, a.s. – č.j. 757705/17 ze dne 1.11.2017, 757705/17 ze dne 6.11.2017
- KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 62042/2017 ze dne 13.11.2017
- MěÚ Slaný, ODSH – č.j.49303/2017/ODSH ze dne 27.11.2017
- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. – č.j. 120170050 ze dne 16.11.2017
- KSÚS Středočeského kraje – č.j.7641/17/KSUS/KLT/KUC ze dne 22.11.2017
- HZS Středočeského kraje – č.j. PCNP-1605-2/2017/PD ze dne 29.11.2017
- MěÚ Slaný, OŽP – č.j.49301/2017/OŽP ze dne 13.11.2017
- Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS – č.j. bez č.j. ze dne 20.11.2017
- MO ČR – č.j. 497/20-648-2017 ze dne 14.11.2017
- ČGS – č.j. CGS600/17/3692/XI/1031 ze dne 20.11.2017
- Grid services s.r.o. – č.j.5001616281 ze dne 3.11.2017, 5001614825 ze dne 1.11.2017
- ČEZ Distribuce a.s. – č.j. 1095501062 ze dne 21.11.2017
- Telco Pro Services – č.j. 0200670395 ze dne 1.11.2017
- 
- pravomocným územním rozhodnutím vydaným stavebním úřadem Městského úřadu Slaný, č.j. MUSLANY/42317/2017/SÚ ze dne 19.9.2017
- souhlasem MěÚ Slaný, SÚ – č.j. MUSLANY/52675/2017/SÚ ze dne 27.11.2017
- smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti na stavbou dotčené pozemky
- souhlasy s provedením stavby na stavbou dotčených pozemcích
- 2 paré projektové dokumentace
- plnou mocí k zastupování

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům vyhláškou č.j.: 41119/2018/OŽP ze dne 7.9.2018, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci oznámení o zahájení stavby nebyly doručeny žádné námítky.

#### **V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

Dokumentace ke stavebnímu povolení vodního díla „Řisuty – infrastruktura a síť Z2“ na pozemcích dle KN p.č.4, 13/1,13/6,13/7,13/10,33/1,33/4,33/5,33/6,33/7,33/10,1474/6,1477/1,1477/3,1477/4,1477/6,1989, v k.ú. Řisuty, obci Řisuty, kraji Středočeském, HGR - Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-072, vodní tok Červený potok, byla vypracována Ing. Vandou Mužikovou, ověřena zodpovědným projektantem Ing. Petrem Lomnickým, ČKAIT 0011752, NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, v říjnu 2017, č. zak.2015141P.

Předložená dokumentace řeší výstavbu sítí pro parcelaci v obci Řisuty u Slaného pro lokalitu Z2, a to splaškovou kanalizací a vodovod ve výše uvedeném rozsahu.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Žádost o stavební povolení vodního díla „Řisuty – infrastruktura a síť Z2“ na pozemcích dle KN p.č.4, 13/1,13/6,13/7,13/10,33/1,33/4,33/5,33/6,33/7,33/10,1474/6,1477/1,1477/3,1477/4,1477/6,1989, v k.ú. Řisuty, obci Řisuty, kraji Středočeském, HGR - Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-072, vodní tok Červený potok, obsahovala veškeré potřebné náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na zájmy chráněné vodním zákonem, obecné zájmy a práva jiných. Ve stanoveném termínu nebyly vzneseny námítky proti stavbě daného

vodního díla. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen dle položky 18 odst.1 písm. h). Správní poplatek byl uhrazen dne 18.1.2018 pod VS1364000524.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Monika Nováková  
referent  
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

**Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Slaný, obce Řisuty u Slaného po dobu minimálně 15 dnů.**

**Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.**

**vyvěšeno:**

**sejmuto:**

**Doručí se:**

Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět

**účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

1. NOZA s.r.o, Huťská 229, 272 01 Kladno (DS)
2. Obec Řisuty u Slaného - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení potvrzené kopie vyhlášky zpět (DS)

**účastníci vodoprávního řízení: (§ 27 odst.2 správního řádu)**

3. KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (DS)
4. Hynková Iveta, č.p. 40, 273 24 Sazená
5. Bučil Jan, Chalabalova 1597/33, 155 00 Praha 5
6. Bučil Petr Ing., Terronská 985/51, 160 00 Praha 6
7. Skružná Eva, č.p. 38, 273 78 Řisuty
8. Pospíšil Luboš, č.p.45, 27378 Řisuty

**Dotčené orgány :**

9. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 00 Praha 5 (DS)
10. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (DS)
11. DSO JERIMALITUS, č.p. 84, 273 78 Řisuty (DS)
12. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)
13. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly (DS)
14. Krajské ředitelství policie ČR, DI Kladno, Havířská 632, 272 01 Kladno (DS)
15. KHS Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno (DS)
16. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS)
17. Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha- Malá Strana (DS)
18. Městský úřad Slaný – ODSH (IV)

**ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou**

p.č. dle KN

k.ú. Řisuty u Slaného									
3	5	14	964	1855	2029	2030	2038	2048	2049
2050	2051	2052	2053	2127	3/1	10/1	25/1	18/2	24/2
13/3	18/3	10/4	13/4	13/5	8/6	13/9	1474/5	1477/2	1479/2
33/11	33/13	33/14	33/15	33/16	33/17	33/18	33/19	33/2	33/20
33/21	33/3	33/8	33/9	41/1	st.144	st.152	st.52/1	st.53	st.7

spis